

BESCHEINIGUNG

Bescheinigung über die energetische Bewertung
nach FW 309 Teile 1 & 7
für die Wärmeversorgung

Killingstr. 15, 48159 Münster
inkl. Nahwärmenetz

GETEC Wärme & Effizienz GmbH

Primärenergiefaktor $f_P = 1,16$

(nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 / berechnet nach FW 309-1:2023)

Emissionsfaktor $f_{CO_2eq} = 228,31 \text{ g/kWh}$

(nach Anlage 9 GEG 2020 / berechnet nach FW 309-1:2023)

Die Bescheinigung umfasst Bilanzdaten und ist bis zum 31.12.2028 gültig.

Magdeburg, 10.07.2026

Ort, Datum



f_P -Gutachter-Nr.: FW 609-460

Zusätzliche Angaben des Anlagenbetreibers:

Anteil der in KWK erzeugten Wärme: 18 %